



Dott. OTELLO D'ANTONI - Iscrizione Albo Professionale n° 1748
Via del Pavone 57 - Campagnano di Roma (RM)
Tel. 06/9043111 - Telefax 06/9043126

Spettabile
Comune di Massa
Via Porta Fabbrica, 1
54100 MASSA (MS)

Rapporto di prova n°: 4121_15
Pervenuto in laboratorio il: 07/08/2015
Data inizio analisi: 07/08/2015
Data fine analisi: 26/08/2015
Tipo di campione: Acqua destinata al consumo umano
Campionamento effettuato da: Hydrocon srl
Data campionamento: 07/08/2015
Punto di prelievo: Scuola Infanzia Casone - Via Cascine - Marina di Massa
Committente: Cliente
Metodo di campionamento: RAPPORTI ISTISAN 07/05 - 07/31
Limiti di riferimento: D.Lgs 31/2001

Parametri	Unità di misura	Valori analitici	Limite	Metodi di analisi
pH	----	7,1	6,5-9,5	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduttività	mS/cm	0,471	2,5	APAT 29/03-2030
Nitrati (espressi come NO3)	mg/l	7,9	50	APAT CNR IRSA 4020 B1 Man 29 2003
Nitriti (espressi come NO2)	mg/l	<0,1	0,5	APAT CNR IRSA 4020 B1 Man 29 2003
Ammonio (come NH4+)	mg/l	<0,1	0,50	APAT 29/03-4030
Cloro Attivo libero	mg/l	0,1	0,2	APAT 29/03-4080
Torbidità	mg/l (SiO2)	7,5	ACCETTABILE PER I CONSUMATORI E SENZA VARIAZIONI ANOMALE	APAT 29/03-2110
Escherichia coli	UFC/100 ml	0	0	UNI EN ISO 9308-1:2002 (escluso par. 8.4)
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	0	0	UNI EN ISO 9308-1:2002 (escluso par. 8.4)
Carica microbica a 37°C	UFC/1 ml	0	100	UNI EN ISO 6222:2001
Carica microbica a 22°C	UFC/1 ml	0	SENZA VARIAZIONI ANOMALE	UNI EN ISO 6222:2001
Pseudomonas Aeruginosa	UFC/250 ml	0	0	Rapporti ISTISAN 00/14
Enterococchi	UFC/250ml	ASSENTI	0	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 32 Met ISS A 002 A
Clostridium perfringens (spore comprese)	UFC/100ml	0	0	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag.48 Met ISS A 005 A
Stafilococco patogeno	UFC/100 ml	0	ASSENTE	ISTISAN 00/14 Pt 2

Mod.11/01 Rif.PO-11 Rev.01 del 09/12/2009

NB Tale rapporto è valido solo per il campione analizzato e non può essere riprodotto salvo autorizzazione scritta da parte della Hydrocon srl

1 di 2

Giudizio

Valori dei parametri determinati conformi alla tabella di riferimento.

Data, 27/08/2015

Direttore Laboratorio Dr. Otello D'Antoni Chimico Ordine dei chimici del Lazio Umbria, Abruzzo e Molise Iscrizione n. 1748

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente

----- FINE DEL RAPPORTO DI PROVA -----