

Laboratorio Analisi Acque Potabili e Reflue

Via Massa Avenza n.44 54100 Marina di Massa (MS) Tel.:0585-6461120/1/2/3 - Fax:0585-6461270

E-mail: lab.analisi@gaia-spa.it - laboratorio.potabili@gaia-spa.it

Rapporto di prova n° 2109058-003
Data Rapp. Prova: 21-set-15

Tipo di Prove: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Comune: MASSA
Produttore: RONCHI
Codice Luogo: -
Codice ASL:
Luogo Prelievo: Punto prelievo Scuola Ronchi Bagno

Descrizione Camp.: Punto prelievo Scuola Ronchi Bagno

Rif. Accettazione: 2109058

Data Prelievo: 16-set-15

Prelevatore: Operaio acquedotto

Data Arrivo Camp.: 16-set-15

Rif. Legge/Autoriz.: D.Lgs. 31/2001

Data Inizio Prova: 16-set-15

Mod. Campionam.: istantaneo

Data Fine Prova: 21-set-15

Meteo sereno

Risultati Analitici

Parametri	U.M	Risultato	Valori Limite	Metodo
Disinfettante residuo	mg/l	<0,02	0,2	APAT CNR IRSA 4080 Man. 29/2003
Batteri coliformi a 37 °C	numero/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7010-C Man. 29/2003
Escherichia coli (E. coli)	numero/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7030-F Man. 29/2003
Enterococchi	numero/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7040-C Man. 29/2003
Clostridium perfringens (spore comprese)	numero/100 ml	0	0	APAT CNR IRSA 7060-A Man. 29/2003
Conteggio di Pseudomonas aeruginosa	ufc/250 ml	0		Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 37 Met S A 003A
Conteggio colonie a 37°C	numero/100 ml	0	20	APAT CNR IRSA 7050 Man. 29/2003
Conteggio delle colonie a 22°C	colonie/ml	0	100	APAT CNR IRSA 7050 Man. 29/2003

il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, è Conforme ai limiti fissati nel D. Lgs 31 del 02/02/2001

**Il Coordinatore del Laboratorio
Settore Acque Potabili**

Dott.ssa Emanuela Polini

 I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione analizzato.
 Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del ns. Laboratorio.

Sede Legale: Via Gaetano Donizetti, 16 55045 Marina di Pietrasanta (LU)

Cap. Soc. sottoscritto: € 16.613.295 i.v.

C.F. P.IVA Reg. Imp. LU 01966240465

Casella Postale Numero 199

Iscriz. R.E.A. LU: 185558

C.A.P. 55045 Marina di Pietrasanta (LU)

Sistema Qualità Certificato da Dasa-Rägister S.p.A.: EN ISO 9001: 2008 IQ-0707-16